

Мониторинг ГУО «Оздоровительный лагерь «Россь»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Оздоровительный лагерь «Россь» (директор Кедало Ж.А.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется обеспечить эксплуатацию огнетушителей в соответствии с паспортами и эксплуатационной документацией (отправить на перезарядку) (п. 54 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»), а также необходимо переработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности согласно приложения 1 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 № 82 (п.п. 7, 8 ОТПБ). Необходимо провести противопожарный инструктаж, а также обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с п. 10 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п.п. 3.2, 4.1 ОТПБ), а также требуется пути эвакуации на запасной лестничной клетке обозначить указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п. 44 ОТПБ). Требуется устройство (доводчик), автоматически закрывающее дверь разделяющая коридор от фойе первого этажа здания спального корпуса, находится в неисправном состоянии (п. 49 ОТПБ), а также необходимо провести оценку готовности к применению пожарных кранов в здании спального корпуса, в соответствии с п. 10 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 57 ОТПБ). Необходимо систему пожарной сигнализации привести в исправное и работоспособное состояние (п. 3.1 ОТПБ), а также требуется дверь, расположенную на путях эвакуации, ведущую наружу из запасной лестничной клетки спального корпуса, оборудовать замком, обеспечивающим возможность его свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 ОТПБ). Необходимо на территории детского оздоровительного лагеря предусмотреть мероприятия, препятствующие распространению низового пожара (п. 5 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Об утверждении специфических требований»)

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.