

Мониторинг объекта ГУО «Детский сад № 12 г. Волковыска»

Работниками инспекции надзора и профилактики Волковысского районного отдела по ЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности государственного учреждения образования «Детский сад №12 г. Волковыска» (заведующий Попелушко Н.Н.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так требуется определить категорию складских помещений по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями Министерства по чрезвычайным ситуациям (п.10 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», далее - ОТПБ), а также необходимо здание складских помещений обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с Инструкцией о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 53 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.