

Мониторинг ГУО «Росский детский сад»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Росский детский сад» (заведующий Бучилко Н.А.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так необходимо провести испытания ограждения кровли в здании детского сада в соответствии с п.4.1 «СТБ 11.13.22-2011», утвержденный постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 мая 2011г. №25 (п. 9 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», далее - ОТПБ), а также требуется провести противопожарный инструктаж в соответствии с п. 10 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 3.2 ОТПБ). Требуется обучить по программе пожарно-технического минимума работе работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, работника, на которого возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа (п. 3.2 ОТПБ, п. 15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь № 82 от 21.12.2021 «Об обеспечении пожарной безопасности»).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.