

## **Мониторинг государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка аг. Верейки»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Дошкольный центр развития ребенка аг. Верейки» (заведующий Толочко А.И.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется обучить лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности на территории учреждения, по программам пожарно-технического минимума согласно п. 15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности») (п. 3.2 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, а также огнетушитель порошковый №7 расположенный в коридоре второго этажа обеспечить исправным раструбом (п.4.1 ОТПБ). Требуется закрепить к полу ковры расположенные на путях эвакуации (п. 6 Постановления совета министров Республики Беларусь» от 22 августа 2019 г. № 561, «Об утверждении специфических требований») и оборудовать замком, имеющим возможность свободного открывания изнутри без ключа наружные эвакуационные двери, расположенные в помещении бассейна (п. 48 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.