

Мониторинг ГУО «Красносельский детский сад № 3»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Красносельский детский сад № 3» (заведующий Манцевич Л.Л.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так необходимо провести испытания наружных пожарных лестниц, установленные в местах перепада высот кровель здания детского сада в соответствии с п.4.1 «СТБ 11.13.22-2011», утвержденный постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 мая 2011г. №25 (п. 9 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства»).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.