

Мониторинг ГУО «Дошкольный центр развития ребенка аг. Верейки»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Дошкольный центр развития ребенка аг. Верейки» (заведующий Толочка А.И.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется провести испытания наружных пожарных лестниц, установленных в местах перепада высот кровли в здании детского сада в соответствии с п.4.1 «СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш», утвержденный постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 мая 2011г. №25 (п. 3.1 «Общих требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017.

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.