

Мониторинг ГУО «Гимназия №1 г. Волковыска»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Гимназия №1 г. Волковыска» (директор Рыбак Е.В.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется переработать имеющийся план эвакуации людей при пожаре, расположенный на первом этаже здания школы в соответствии с приложением 2 постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 45 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», а также необходимо обеспечить исправным раструбом огнетушитель ОП-4(з) №4, расположенный в коридоре 3-го этажа. Требуется обеспечить исправность огнетушителей ОП-4(з) №5, №2, №3, ОП-4(з) без номера в коридоре 3-го этажа (опломбировать пусковое устройство), а также необходимо обеспечить исправным раструбом огнетушитель ОП-4(з) №20, расположенный в коридоре 1-го этажа. Необходимо обеспечить исправность огнетушителя ОП-4(з) №21 в помещении трудов (опломбировать пусковое устройство), требуется обеспечить исправность огнетушителей ОП-4(з) №13, №14 в коридоре 2-го этажа (опломбировать пусковое устройство). Необходимо обеспечить исправность огнетушителей ОП-4(з) №17, №18 в коридоре 1-го этажа (опломбировать пусковое устройство).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.