

## **Мониторинг ГУО «Гимназия №1 г. Волковыска»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности государственного учреждения образования «Гимназия №1 г. Волковыска» (директор Рыбак Е.В). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется устройства, автоматически закрывающие двери на втором этаже запасной лестничной клетки привести в исправное состояние. (п.49 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.