

## **Мониторинг ГУО «Гимназия №2 г. Волковыска»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Гимназия №2 г. Волковыска» (директор Личик А.А.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, не обеспечена эксплуатация огнетушителя №40 в коридоре 3 этажа в соответствии с паспортом и эксплуатационной документацией в кабинете химии (отсутствует гибкий шланг для подачи огнетушащего вещества) (п. 9 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7», (далее – ОТПБ)) (устранено в ходе мониторинга). Также не проведена оценка готовности к применению пожарных кранов (п. 57 ОТПБ, п. 10 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности») (устранено в ходе мониторинга).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.