

Мониторинг ГУО «Гнезновская средняя школа»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Гнезновская средняя школа» (директор Король Н.И.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется привести в исправное и работоспособной состояние огнетушитель, расположенный в кабинете химии (перезарядить) (п. 3.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7», а также обеспечить эксплуатацию огнетушителя, расположенного в коридоре второго этажа около кабинета начальных классов, в соответствии с паспортом и эксплуатационной документацией (установить исправный шланг для подачи огнетушащего вещества на имеющийся огнетушитель) (п. 3.1 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.