

Мониторинг ГУО «Средняя школа г.п. Красносельский»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Средняя школа г.п. Красносельский» (директор Крупта А.А.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, под маршем лестничной клетки со стороны пищеблока хранятся горючие материалы (п. 50 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», далее - ОТПБ) (устранено в ходе мониторинга), а также в огнетушителе ОП-4(з) установленный на 4-м этаже при выходе на лестничную клетку, требуется заменить неисправный шланг, предназначенный для подачи огнетушащего вещества (п. 54 ОТПБ) (устранено в ходе мониторинга).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.