

Мониторинг ООО «Дворец Лолита»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ООО «Дворец Лолита» (директор Карпович А.И.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется переработать план эвакуации людей при пожаре, расположенный на первом этаже здания, в соответствии с приложением 2 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – ПМЧС №82) (п. 45 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», далее – (ОТПБ)), необходимо обеспечить запас пожарных извещателей в количестве не менее 10% от числа смонтированных (п. 8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной, защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ»). Требуется переработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности согласно приложению 1 к ПМЧС №82 (п. 7, 8 ОТПБ), необходимо обучить по программе пожарно-технического минимума работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, на которого возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, (п. 3.2 ОТПБ), п. 15 Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке их знаний в данной сфере, утвержденной ПМЧС №82). Требуется обеспечить помещение пищеблока углекислотными огнетушителями из расчета 1 ОУ-5 на 100 м² площади пола (п. 53 ОТПБ; п. 60 приложения к Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной ПМЧС №82), необходимо провести противопожарный инструктаж в соответствии с п. 10 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 3.2 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.