

Мониторинг состояния пожарной безопасности магазина ИООО «Март Инн Фуд»

Инспекцией надзора и профилактики Волковысского районного отдела по ЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина ИООО «Март Инн Фуд» по адресу: г. Волковыск, ул. Красноармейская, 3. Так же в ходе мониторинга было изучено техническое состояние и качество технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации. Систему пожарной сигнализации обслуживает Волковысский производственный участок ПТУП «Гродненский областной комбинат противопожарных работ» (руководитель участка – Финькевич Игорь Владимирович).

При проведении надзорно-профилактических мероприятий в отношении обслуживающей организации, осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию системы пожарной автоматики проведена проверка их работоспособности и соответствия проектной и технической документации. По результатам проверки установлено, что система пожарной автоматики находится в неисправном состоянии, а именно: шлейф №9 размещенный в торговом зале неисправен, световое табло «ВЫХОД» на путях эвакуации из складского помещения находятся в неисправном состоянии. Руководителю организации вручены рекомендации, установлен срок устранения нарушений.