

Мониторинг ООО «Медэ»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ООО «Медэ» (директор Зинкевич Е.Л.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется обеспечить эксплуатацию порошковых огнетушителей ОП-4(з) №№3,4 в соответствии с паспортом и эксплуатационной документацией (установить раструб) (п.п. 3.1, 54 («Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7»)).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.