

## **Мониторинг ГУК «Волковысский городской дом культуры»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУК «Волковысский городской дом культуры» (директор Бычек В.А.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, в филиале «Молодежный центр» ГУК «Волковысский городской Дом культуры» требуется провести тренировочные занятия по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре (п. 20 Постановления совета министров Республики Беларусь» от 22 августа 2019 г. № 561, «Об утверждении специфических требований», далее – ПСМ 561).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.