

## **Мониторинг ГУО «Подоросская средняя школа»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Подоросская средняя школа» (директор Синяк Ю.Л.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется обучить работников, ответственных за пожарную безопасность, членов внештатных пожарных формирований по программам пожарно-технического минимума (п. 3.2 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7», п.15 Инструкции «О порядке подготовки по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере», утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности»)

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.