

Мониторинг ГУО «Волковысский районный социально-педагогический центр»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности «Волковысского районного социально-педагогического центра» (директор Жук С.Е.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется на втором этаже, устройства, автоматически закрывающие двери, разделяющие холлы от коридоров привести в исправное состояние убрать фиксирующие устройства и впредь не допускать фиксацию (п. 49 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Необходимо на первом этаже эвакуационную дверь оборудовать устройством для свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 ОТПБ), а также укомплектовать пожарную дружину в количестве не менее 5 человек (п. 25 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18.05.2020 № 296 «О внештатных пожарных формированиях»).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.