

## **Мониторинг ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь» (директор Елизар Н.Г.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, в здании средней школы управления образования Волковысского РИК (аг. Волпа, ул. Школьная, 6) требуется Оборудовать наружные эвакуационные двери, а также двери, разделяющие коридор (левая сторона) 1-го этажа от лестничной клетки, замками, имеющими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», далее - ОТПБ). В здание средней школы управления образования Волковысского РИК (г.п. Россь, ул. Красноармейская, 39А) необходимо привести в работоспособное состояние систему пожарной сигнализации (далее – СПС) (п. 3.1 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.