

Мониторинг ГУО «Гнезновская средняя школа»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Гнезновская средняя школа» (директор Островская А.И.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется определить категорию складских помещений по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями Министерства по чрезвычайным ситуациям (п.10 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», а также необходимо здание складских помещений обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с Инструкцией о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности».

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.