

## **Мониторинг ГУО «Средняя школа аг. Юбилейный»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Средняя школа аг. Юбилейный» (директор Белоус Д.В.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так необходимо провести испытания ограждения кровли в здании детского сада в соответствии с п.4.1 «СТБ 11.13.22-2011», утвержденный постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 мая 2011г. №25 (п. 9 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», далее – ОТПБ), а также требуется обеспечить исправными раструбами 3 огнетушителя ОП-5, расположенные в помещении мастерской, подвала, библиотеки (п.4.1 ОТПБ). Необходимо перезарядить огнетушитель ОП-5, расположенный в помещении библиотеки. (п.4.1 ОТПБ), а также требуется исключить размещение горючих материалов под маршем лестничной клетки в здании школы (п.50 ОТПБ). Также необходимо определить категорию складских помещений по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями Министерства по чрезвычайным ситуациям (п.10 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.