

Мониторинг ГУО «Матвеевская средняя школа»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Матвеевская средняя школа» (директор Трапчик И.В.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется оснастить требуемым типом огнетушителей помещение общественного питания (пищеблок) п. 2 Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной постановлением МЧС от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 53 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства»).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.