

## **Мониторинг ГУО «Субочская средняя школа»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Субочская средняя школа» (директор Калач Е.А.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется обучить по программе пожарно-технического минимума работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, работника, на которого возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа (п. 3.2 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», далее – ОТПБ), п. 15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь № 82 от 21.12.2021 «Об обеспечении пожарной безопасности»), а также необходимо провести противопожарный инструктаж в соответствии с п. 10 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности». Необходимо провести испытания наружной пожарной лестницы в соответствии с п.4.1 «СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш», утвержденный постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 мая 2011г. №25, а также требуется переработать имеющийся план эвакуации людей при пожаре, расположенный на первом этаже здания детского сада в соответствии с приложением 2 постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности».

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.