

Мониторинг государственного учреждения образования «Верейковская средняя школа»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Верейковская средняя школа» (директор Шабат О.Е.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется обучить лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности на территории учреждения, по программам пожарно-технического минимума согласно п. 15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – ПМЧС №82))) (п. 3.2 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, а также необходимо провести оценку готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с инструкцией о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утверждённой (ПМЧС №82) (п.57 ОТПБ). Требуется оборудовать наружные эвакуационные двери из класса трудового обучения и помещения столовой, замком, имеющим возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 ОТПБ) и обозначить указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, пути эвакуации и эвакуационные выходы из подвала (п. 44 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.