

## **Мониторинг ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь» (директор Елизар Н.Г.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется привести в исправное и работоспособное состояние огнетушители №14, №19 (перезарядить) (п. 3.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7»).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.