

## **Мониторинг ГУО «Средняя школа №4 г. Волковыска»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Средняя школа №4 г. Волковыска» (директор Колодинская С.Н.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется двери, разделяющие холлы первого и второго этажа от лестничной клетки, оборудовать замками, имеющими возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства»).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.