

Мониторинг ГУО «Средняя школа №5 г.Волковыска»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Средняя школа №5 г.Волковыска» (директор Ковалевич Ю.Ю.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется в коридоре 1-го этажа привести в исправное состояние первичные средства пожаротушения (огнетушителя ОП-10(з)) (п.3.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, а также необходимо наружные эвакуационные двери, ведущие с лестничной клетки, оборудовать замками, имеющими возможность свободного открывания изнутри без ключа.

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.