

Мониторинг ГУО «Средняя школа №5 г. Волковыска»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Средняя школа №5 г. Волковыска» (директор Ковалевич Ю.Ю.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Требуется устройство, автоматически закрывающее дверь на втором этаже, разделяющее холл от лестничной клетки привести в исправном состоянии (п. 49 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.