

## **Мониторинг ГУО «Детский сад аг. Шиловичи»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Шиловичский ясли-сад» (директор Носко Я.В.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется планы эвакуации людей при пожаре на 1 и 2 этажах детского сада привести в соответствие требованиям приложения 2 к Постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 45 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», а также необходимо помещения подвала укомплектовать первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением к Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 53 ОТПБ). Необходимо лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в здании детского сада, обучить по программе пожарно-технического минимума (п.п. 3.2, 58 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.