

## **Мониторинг ГУО «Субочская средняя школа»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Субочская средняя школа» (директор Бартновская Т.М.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, допускается фиксация дверей в лестничных клетках в открытом положении (п. 49 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7) (замечание устранено в ходе мониторинга).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.