

Мониторинг ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов (директор Василевич Т.А.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется обеспечить здание столовой углекислотными огнетушителями из расчета 1 ОУ-5 на 100 м² площади пола (п. 53 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»; п. 60 приложения к Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной ПМЧС №82).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.