

Мониторинг ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (директор Василевич Т.А.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, необходимо привести в исправное состояние устройство, автоматически закрывающее дверь, разделяющее холл от коридора на первом этаже корпуса №1 (п. 49 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, а также требуется планы эвакуации людей при пожаре во всех зданиях дома-интерната привести в соответствие требованиям приложения 2 к Постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 45 ОТПБ). Также необходимо перезарядить все имеющиеся огнетушители, за исключением огнетушителей №3 и №18 (п. 54 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.