

Мониторинг учреждения здравоохранения «Волковысская центральная районная больница»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности УЗ «Волковысская ЦРБ» (глав.врач Грицкевич Е.З.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется в главном лечебном корпусе основной эвакуационный выход с 1-го этажа обозначить указательным знаком пожарной безопасности (п. 44 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», далее - ОТПБ). А также необходимо в Родниковском ФАП эвакуационные выходы обозначить указательными знаками пожарной безопасности (п. 44 ОТПБ) и привести в исправное состояние автономные пожарные извещатели, установленные в акушерском и процедурном кабинетах (п. 3.1 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.