

Мониторинг филиала УЗ «Волковысский противотуберкулезный диспансер ГОКЦ «ФТИЗИАТРИЯ»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности филиала УЗ «ГОКЦ «ФТИЗИОТРИЯ» «Областной Волковысский противотуберкулезный диспансер» (заведующая Савко Л.А.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется произвести перезарядку огнетушителя в помещении склада для хранения строительных материалов (п. 54 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», далее - ОТПБ), а также укомплектовать помещения дезинфекторской первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в полном объеме в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 53 ОТПБ). Необходимо обозначить места для курения указателями «Место для курения» (п. 11 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.