

Мониторинг государственного учреждения образования «Волковысский государственный аграрный колледж»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности УО «Волковысский государственный аграрный колледж» (директор Жук А.И.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется провести подготовку по программе пожарно-технического минимума с работниками, ответственными за обеспечение пожарной безопасности (п. 3.2 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», а также необходимо эвакуационные выходы обозначить указательными знаками пожарной безопасности (коридор справа 1 этаж) (п. 44 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.