

Мониторинг административного здания производственного коммунального унитарного предприятия «Волковысское коммунальное хозяйство» в д. Новая Ятвезь

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности административного здания КУП «ВКХ» в д. Новая Ятвезь (первый заместителю директора – главный инженер КУП «ВКХ» Мехоношин В.М.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется в административном здании по адресу: д. Новая Ятвезь, 1в, планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие требованиям приложения 2 к Постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 45 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОТПБ)), а также необходимо главные входные эвакуационные двери и двери, расположенные на путях эвакуации, разделяющие коридор 1-ого этажа от лестничных клеток, оборудовать устройствами для свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.