

Мониторинг ГУО «Верейковская средняя школа»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Верейковская средняя школа» (директор Елизар Н.Г.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется привести в исправное и работоспособное состояние огнетушители, установленные на тракторе и в пожарных шкафах лестничных клеток (перезарядить) (п. 3.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7» (далее - ОТПБ)), а также исключить размещение горючих материалов (пенопласт, тряпки, швабры и т.д.) под маршем эвакуационной лестничной клетки первого этажа (п. 50 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.