

## **Мониторинг общежития КСУП «Неверовичи»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности общежития КСУП «Неверовичи» (директор Воробей К.Б.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется переработать имеющуюся общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности (п. «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», далее - ОТПБ), приложение 1 требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности, утвержденные Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности»), а также необходимо провести внеплановый инструктаж на основании переработанной общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности (п. 4.1 ОТПБ)

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.