

Мониторинг общежития ОАО «Волковысский машиностроительный завод»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности общежития ОАО «Волковысский машиностроительный завод» (директор Курьянчик А.В.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется устройство, автоматически закрывающее дверь (доводчик), разделяющее лестничную клетку от фойе второго, третьего этажей общежития привести в исправное состояние (п. 49 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства»).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.