

Мониторинг общежития ОАО «ВолМет»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности общежития ОАО «ВолМет» (директор Ганчиц И.В.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется переработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности согласно приложению 1 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», а также провести противопожарный инструктаж и обучение работников общежития мерам пожарной безопасности в соответствии с п. 10 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности». Необходимо провести оценку готовности к применению пожарных кранов в здании общежития, в соответствии с п. 10 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности», а также провести оценку готовности к применению пожарных насосов, расположенных в подвале общежития в соответствии с п. 4 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности». Требуется привести в исправное состояние устройство, автоматически закрывающее дверь (доводчик), разделяющее лестничную клетку от фойе первого этажа, коридора комнат 55-58 от фойе общежития (п. 49 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства»

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.