

Мониторинг объектов открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Скидельский»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности объектов открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Скидельский». В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – 1), постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – 2), специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 779 (далее – 3).

Волковысский производственный участок, г. Волковыск, ул. Кооперативная, д.1

Так, требуется обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружная эвакуационная дверь из административного здания и наружная эвакуационная дверь из помещения проходной), а также необходимо оснастить помещения котельной №1-№4 необходимым количеством первичных средств пожаротушения. Требуется обеспечить работоспособность и исправность первичных средств пожаротушения (на 7 порошковых огнетушителях (ОП-50) сломаны раструбы).

филиал «Агрокомплекс «Шиловичи» (аг. Шиловичи, ул. Советская, 29)

Так, требуется организовать подготовку работников, ответственных за пожарную безопасность и на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, по программе пожарно-технического минимума, а также необходимо провести оценку готовности к применению пожарных гидрантов. Требуется откорректировать план эвакуации людей при пожаре в административном здании, а также необходимо обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа замка на двери, расположенной на пути эвакуации. Требуется

оснастить помещение проходной и здание молочного блока МТФ «Яновичи» необходимым количеством огнетушителей, а также необходимо обеспечить работоспособность и исправность первичных средств пожаротушения в помещении коровника МТФ «Бегени», помещениях проходной и сварочного поста мехдвора «Шиловичи». Требуется разместить указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на наружной стороне дверей (ворот) зданий зерноскладов, помещения склада ГСМ и помещения котельной мехдвора «Шиловичи», необходимо разработать план расстановки автомобильных транспортных средств с соблюдением проезда для пожарной аварийно-спасательной техники на территории мехдвора «Шиловичи».

**Росский производственный участок (г.п. Россь,
ул. Железнодорожная, 22):**

Требуется обозначить пути эвакуации и эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности.

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.