

Мониторинг учреждения «Волковысская районная детско-юношеская спортивная школа профсоюзов»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности учреждения «Волковысская районная детско-юношеская спортивная школа профсоюзов» (директор Овсейчик М.В.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется в здании спального корпуса №2 лагеря систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние (пожарные извещатели находятся в сработке) (п. 3.1 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7), а также переработать планы эвакуаций людей при пожаре согласно приложения 2 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 № 82 (п. 45 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.